

Váš dopis zn:

Ze dne 02.02.2026

Č.j. MUHO 10169/2026/OŽP/Ru

Spis. zn. MUHO 04749/2026

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Božena Křemenáková

Telefon: 466 741 262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

Datum: 17.03.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle ust. § 149 odst. 1 Zákona 500/2004 Sb. (správního řád)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., ZJES a dle § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

vydává na základě žádosti Obec Chvojenec, 53401 Chvojenec 30, IČO: 00273678, (dále jen „žadatel“), zastoupený na základě plné moci společností VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880, 50003 Hradec Králové, IČO: 17387892, ID DS: ru5m8xu, podle dokumentace zpracované společností VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880, 50003 Hradec Králové, datum zpracování 07/2024, ID dokumentace z Evidence elektronických dokumentací Z/2026/18392 **pro záměr toto**

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr

„Chvojenec – p.č. 2499/2 přípolož VO“

Záměr je umístěn v katastrálním území Chvojenec na pozemcích p. č. 2499/1, 2499/2, 2500, 531/7, 1474/1, 1474/25 v katastrálním území Chvojenec.

Záměr „Chvojenec – p.č. 2499/2 přípolož VO“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, a to při splnění všech podmínek uvedených v níže uvedených zákonech a souvisejících předpisech:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž je třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)



Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž je třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Popis záměru

Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení, částečně realizováno jako přípolož k investiční stavbě společnosti ČEZ Distribuce IV-12-2029727. Bude proveden propoj na st. rozvody VO na sloupu společnosti ČEZ Distribuce. Účel rozšíření veřejného osvětlení je využití pro osvětlení místních komunikací a chodníků. Stožáry jsou navrženy zinkované. Svítidla jsou navržena LED. Nově budou vybudovány nové stožáry veřejného osvětlení viz. situace. Propojení bude řešeno kabelovým vedením CYKY-J a bude uloženo v ochranné trubce. Všechny stožáry budou propojeny zemnicím drátem FeZn. Zemnič je v předstihu uložen do společného výkopu s ochrannou trubkou pro nové kabelové vedení VO, na dno kabelového výkopu a to nejméně 10 cm vedle kabelu, nad pískovým kabelovým ložem se zásypem zeminou.

II.

Stanovisko, podmínky a odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst.1 „ZJES“ vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž je třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle znění § 17 a § 104 vodního zákona posoudil dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění výše uvedený záměr a **vydává souhlas s realizací záměru** „Chvojenec – p. č. 2499/2 přípolož VO“, který může ovlivnit vodní poměry.

Záměr se nachází na pozemku parc.č. 2499/1, 2499/2, 2500, 531/7, 1474/1, 1474/25 v katastrálním území Chvojenec.

Popis stavby

Rozšíření veřejného osvětlení, částečně realizováno jako přípolož k investiční stavbě společnosti ČEZ Distribuce IV-12-2029727. Bude proveden propoj na st. rozvody VO na sloupu společnosti ČEZ Distribuce. Účel rozšíření veřejného osvětlení je využití pro osvětlení místních komunikací a chodníků. Propojení bude řešeno kabelovým vedením CYKY-J a bude uloženo v ochranné trubce. Všechny stožáry budou propojeny zemnicím drátem FeZn. Zemnič je v předstihu uložen do společného výkopu s ochrannou trubkou pro nové kabelové vedení VO, na dno kabelového výkopu a to nejméně 10 cm vedle kabelu, nad pískovým kabelovým ložem se zásypem zeminou. Uzemnění bude spojeno se stožárem přes zemnicí svorku, doplněnou vějířovou podložkou. Vodivé části stožáru budou trvale spojeny s ochrannou svorkou. Spoje uzemnění v zemi provést pro každý spoj dvěma svorkami s následnou



ochranou proti korozi gumoasfaltovou zálivkou spoje. Přejít zemniče přes betonovou hlavu základu u patky stožáru provést zelenožlutou smršťovací hadicí. Propojení mezi svorkovnicí a samotným svítidlem bude provedeno kabelem CYKY 3x1,5 mm². Křížení stávajících sítí bude provedeno dle ČSN 736005.

Dotčené plochy budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

Délka trasy kabelového vedení veřejného osvětlení je 147 m dle předložené projektové dokumentace.

Podmínky souhlasu

1. Řízený protlak bude proveden minimálně 1,5 m pode dnem vodoteče (měřeno bez případných sedimentů) startovací jámy budou umístěny minimálně 6 m od břehové hrany vodoteče. Detail přechodu bude předložen k odsouhlasení Povodí Labe, státní podnik, středisko Cihelna. projektovaný pilíř bude přesunut na vzdálenost minimálně 6 m od břehové hrany vodoteče.
2. Zahájení stavby bude s týdenním předstihem písemně oznámeno Povodí Labe, státní podnik, středisko Cihelna Pardubice
3. Po ukončení stavby bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik středisko Cihelna Pardubice k odsouhlasení provedených prací
4. Nejdříve před zahájením kolaudačního řízení bude Povodí Labe, státní podnik předloženo geodetické zaměření přechodu vodoteče (výškové i směrové)
5. Kabelové vedení v místě křížení s vodotečí a ve vzdálenosti 6 m od obou břehů bude zabezpečeno tak (např. chráničkou), aby mohl správce toku pojíždět v korytě a po březích těžkou mechanizací (25 t) bez omezení. Tento přechod bude v terénu označen tyčovými trasníky.
6. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
7. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Odůvodnění

Dne 02.02.2026 podal žadatel, Obec Chvojenec, Chvojenec 30, IČ 00273678 zastoupena na základě plné moci firmou VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880/1, Hradec Králové, IČ 17387892, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k povolení záměru „Chvojenec - p.č.24992 příloha VO“ na pozemku parc. č. 2499/1, 2499/2, 2500, 531/7, 1474/1, 1474/25 v katastrálním území Chvojenec. Kabelové vedení kříží drobný vodní tok IDVT 10172272 ve správě Povodí Labe, státní podnik v ř.km 0,443.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0860 – Ředický potok (IDVT 10185448) od pramene po ústí do Labe. Stavebník doložil vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 16.02.2026 č.j. PLa/2026/004832 k výše uvedené stavbě.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů uvedených v zákoně č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách). Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 Vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.



III.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 „ZJES“.

Dle § 10 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., ZJES se jednotné enviromentální stanovisko zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů, orgánem, který dokument vydal.

Poučení

Závazné stanovisko podle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Ing. Vlastimil Zrůst
vedoucí odboru

Doručí se

Žadatel:

Obec Chvojenec, 53401 Chvojenec 30
ID DS: hjpg9wu

Zplnomocněný zástupce

VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880, 50003 Hradec Králové
ID DS: ru5m8xu

Na vědomí

Obec Chvojenec
Chvojenec 30, 53401 Holice
ID DS: hjpg9wu

Úřední deska

Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice