

Váš dopis zn:

Ze dne 14.01.2026

Č.j. MUHO 09288/2026/OŽP/Ru

Spis. zn. MUHO 02093/2026

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Božena Křemenáková

Telefon: 466 741 262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

Datum: 13.03.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle ust. § 149 odst. 1 Zákona 500/2004 Sb. (správního řád)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., ZJES a dle § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

vydává na základě žádosti ČEZ Distribuce, Teplická 874, Děčín; 40502 IČ: 24729035 (dále jen „žadatel“), zastoupený na základě plné moci společností VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880, Hradec Králové 50003, IČO: 17387892 ID DS: ru5m8xu, podle dokumentace zpracované společností VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880, Hradec Králové 50003, datum zpracování 07/2025, ID dokumentace z Evidence elektronických dokumentací Z/2026/6863 **pro záměr toto**

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr

„PA Horní Roveň, TS_PA_0778_přeložka kvn IZ-12-2003545“

Záměr „PA Horní Roveň, TS_PA_0778_přeložka kvn IZ-12-2003545“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, a to při splnění všech podmínek uvedených v níže uvedených zákonech a souvisejících předpisech:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž je třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž je třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Popis záměru



Z důvodu výstavby nového RD na ppč.147/1 kú.Horní Roveň bude přeloženo venkovní vedení vn 35 kV částečně mimo stávající trasu a částečně do země. Jedná se o vedení vn 35 kV VN3846 přípojka k TS_PA_0778 Horní Roveň – BYTOVKY MALÁ STRANA. Ze stávajícího dvojitého betonového podpěrného bodu číslo 8 (p.č.152/4) povede přípojka na nový betonový koncový podpěrný bod (jihozápadní roh p.č.147/11). Budou použity nové vodiče 42-AL1/7-ST1A. Na koncovém podpěrném PB bude umístěn svislý úsekový odpojovač FLC, omezovače přepětí + uzemnění, ze kterého dále povede kabelové vedení vn 35 kV typu AXEKVCE 3x1x120, ukončené na stávající dvousloupové trafostanici PA_0778 přímo na pojistkových spodcích. Stávající venkovní vedení bude včetně stávajícího odpínacího prvku US_PA_778 demontováno a ekologicky zlikvidováno.

II.

Stanovisko, podmínky a odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst.1 „ZJES“ vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž je třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Městský úřad Holic, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle znění § 17 a § 104 vodního zákona posoudil **dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění** výše uvedený záměr a vydal **souhlas** k realizaci záměru „PA Horní Roveň, TS_PA_0778_přeložka kvn IZ-12-2003545“, který může ovlivnit vodní poměry.

Z důvodu výstavby nového RD na ppč.147/1 kú. Horní Roveň bude přeloženo venkovní vedení vn 35 kV částečně mimo stávající trasu a částečně do země. Jedná se o vedení vn 35 kV VN3846 přípojka k TS_PA_0778 Horní Roveň – BYTOVKY MALÁ STRANA. Ze stávajícího dvojitého betonového podpěrného bodu číslo 8 (p.č.152/4) povede přípojka na nový betonový koncový podpěrný bod (jihozápadní roh p.č.147/11). Budou použity nové vodiče 42-AL1/7-ST1A. Na koncovém podpěrném PB bude umístěn svislý úsekový odpojovač FLC, omezovače přepětí + uzemnění, ze kterého dále povede kabelové vedení vn 35 kV typu AXEKVCE 3x1x120, ukončené na stávající dvousloupové trafostanici PA_0778 přímo na pojistkových spodcích. Stávající venkovní vedení bude včetně stávajícího odpínacího prvku US_PA_778 demontováno a ekologicky zlikvidováno. Ke kabelu vn bude přidána HDPE trubka pro optiku. Křížení stávajících sítí bude provedeno dle ČSN 736005. Dotčené plochy budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

Podmínky souhlasu

- Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Odůvodnění



Dne 14.01.2026 podal žadatel, ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, který na základě plné moci zastupuje VEKT HK s.r.o., IČ 17387892, Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska povolení záměru „PA Horní Roveň, TS_PA_0778-přeložka kvn“ na pozemcích p.č. 147/1, 147/22, 605/54, 147/12, 141/4, 152/4, 147/10, 147/6 v katastrálním území Horní Roveň. Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0900 – Lodrantka (IDVT 10185448) od pramene po ústí do toku Loučná.

Stavebník doložil vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 09.01.2026 č.j. PLa/2025/053079 k výše uvedené stavbě.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů uvedených v zákoně 254/2001 Sb. (zákon o vodách). Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 Vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

III.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 „ZJES“.

Dle § 10 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., ZJES se jednotné environmentální stanovisko zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů, orgánem, který dokument vydal.

Poučení

Závazné stanovisko podle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Ing. Vlastimil Zrůst
vedoucí odboru

Doručí se

Žadatel:

ČEZ Distribuce, Teplická 874, Děčín 40502

Zplnomocněný zástupce

VEKT HK s.r.o., Zemědělská 880, Hradec Králové 50003, ID DS: ru5m8xu

Na vědomí



Obec Dolní Roveň
Dolní Roveň 1
533 71 Dolní Roveň
ID DS: bz6azkj

Úřední deska

Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice