

Váš dopis zn:

Ze dne 17.03.2026

Č.j. MUHO 11804/2026/OŽP/VtT

Spis. zn. MUHO 11630/2026

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Tomáš Vtípil

Telefon: 466 741 264

E-mail: vtipil@mestoholice.cz

Datum: 26.03.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle ust. § 149 odst. 1 Zákona 500/2004 Sb. (správního řád)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., ZJES a dle § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

vydává na základě žádosti Města Holice, Holubova 1 Holice 53401 (dále jen „žadatel“), podle dokumentace zpracované Zdeňkem Kysilkem ze společností ROAD-PLAN s.r.o. Za pasáží 1428, Pardubice 53002, IČO: 04778367, datum zpracování 09/2023, ID dokumentace z Evidence elektronických dokumentací Z/2026/51127 **pro záměr toto**

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr

„Rekonstrukce zpevněných ploch mezi prodejnou Qanto a budovou MÚ Holice“

Záměr je umístěn na nároží křižovatky ulic Bratří Čapků a Holubova v k. ú. Holice

Záměr „Rekonstrukce zpevněných ploch mezi prodejnou Qanto a budovou MÚ Holice“ **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný, a to při splnění všech podmínek** uvedených v níže uvedených zákonech a souvisejících předpisech:

- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
 - Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
 - Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)



Popis záměru

Záměrem stavby je stavební úprava zpevněných chodníkových ploch uličního prostoru v JZ nároží křižovatky ulic Bratří Čapků a Holubova v návaznosti na připravovanou stavbu okružní křižovatky. Ve stávajícím stavu je v centrální části dotčeného prostoru parková úprava s okrasnými rostlinami i dřevinami. Průběžné chodníky jsou ve stávajícím stavu vedeny po okrajích dotčené plochy. Okolní zástavbu tvořena budova městského úřadu, bytový dům č.p. 61, prodejna potravin a již zmíněná křižovatka. Charakteristika území (sklonu terénu) je „rovinaté“, tedy do 5 %.

Důvodem realizace stavby je plánovaná přestavba přilehlé průsečné křižovatky průtahů silnic I/36 (ul. Holubova a Nádražní) a III/29817 (ul. Bratří Čapků) a místní komunikace ul. Holubova (směr náměstí) na okružní křižovatku vč. nového návrhu výsadby v okolí křižovatky, což vyvolá změny v území, na které je nutné reagovat i úpravou chodníkových ploch.

SO 101 – Zpevněné plochy

Tento stavební objekt řeší návrh zpevněné chodníkové plochy mezi budovou MěÚ a prodejnou Qanto, včetně její napojení přechod pro chodce přes ul. Holubova a na místo pro přecházení přes ul. Bratří Čapků.

Součástí stavby bude také plocha pro umístění osmi stojanů pro jízdní kola a dalšího městského mobiliáře. Povrch chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby. Dlažba bude opřena záhonové obruby šířky 8 cm, která bude osazena v úrovni dlažby. V případě, že obruba tvoří vodící linii, bude osazena s převýšením 6 cm. Příčný sklon povrchu chodníku se bude pohybovat mezi 0,5 a 2,0 %. Pro oddělení konstrukce chodníku od přilehlých budov bude v místě spáry osazena nová fólie, která bude zarovnána v úrovni povrchu dlažby. Pro umístění stojanů pro jízdní kola je navržena plocha se zpevněním z betonové zasakovací dlažby. Plocha pro stojany na jízdní kola bude oproti chodníkové ploše vyvýšena o 6 cm. Lemována bude také betonovou záhonovou obrubou šířky 8 cm.

Odvodnění zpevněných chodníkových ploch je navrženo tak, aby co nejméně zahlcovalo jednotnou kanalizaci. Plochy budou vyspádovány převážně do zatravněných ploch, kde budou vsakovány. Menší část plochy pak bude obdobně jako v současnosti vyspádována do prostoru vnitřního rohu mezi budovou prodejny a č.p.61, kde bude v rámci stavby umístěna uliční vpust s filtrem a usazovacím prostorem napojená vsakovací troubou na vsakovací rýhu s retenční kapacitou 1,7 m³.

SO 401 – Osvětlení plochy

Tato projektová dokumentace řeší instalaci rozvodů NN a osvětlení informační tabule ve výše uvedené lokalitě.

Osvětlení informační tabule – Stávající osvětlovací bod u kruhového objezdu bude doplněn o pojistku In 6A. Kabelem je provedeno napojení 2 ks zemních osvětlovacích těles pro osvětlení informační tabule.

Zásuvkový vývod v prostoru chodníku – V rozvaděči R1 (kancelář OÚ v č.p.1) bude provedeno doplnění proudového chrániče s nadproudovou ochranou. Kabelem bude provedeno napojení zemního boxu s dvojitou zásuvkou.

Provedení kabelových rozvodů – Rozvody budou realizovány kabely uloženými v zemi. V části přechodů pod komunikacemi budou kabely uloženy v kabelových chráničích. Ve volném terénu budou kabely uloženy pouze v zemi a opatřeny výstražnou folií /popř. dodatečně opatřeny mechanickou ochranou v horní části/ aby nebyla ztížena identifikace případných poruch.



II.

Stanovisko, podmínky a odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 „ZJES“ vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
 - Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (zákon o odpadech) **souhlasí s realizací záměru** „Rekonstrukce zpevněných ploch mezi prodejnou Qanto a budovou MÚ Holice“ na pozemcích uvedených v žádosti (na nároží křižovatky ulic Bratří Čapků a Holubova v k. ú. Holice).

III.

Posouzení záměru dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle znění § 17 a § 104 vodního zákona **posoudil** dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění **výše uvedený záměr a rozhodl, že záměr je možný**. Vodoprávní úřad se zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad dále posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a **dospěl k závěru, že záměr je možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Na základě tohoto posouzení došel k závěru, že nebude příslušný správní orgán vydávat závazné stanovisko dle § 104 ani souhlas dle § 17.

Městský úřad Holice již dříve vydal v této věci Koordinované stanovisko pod č.j. MUHO 32092/2023/OŽP/Ru a spis. značkou: MUHO 32028/2023/OŽP/Ru.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 „ZJES“.

Dle § 10 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., ZJES se jednotné environmentální stanovisko zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů, orgánem, který dokument vydal.

**Poučení**

Závazné stanovisko podle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Ing. Vlastimil Zrůst
vedoucí odboru

Doručí se**Žadatel:**

Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice
ID DS: hwkbrgj

Úřední deska

Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice
ID DS: hwkbrgj